

Eurofins Institut Jäger GmbH - Ernst-Simon-Str. 2-4 - 72072 Tübingen

info.tuebingen@eurofins-umwelt.de
www.eurofins.de

Gemeinde
Eisenbach
Bei der Kirche 1

79871 Eisenbach

Telefon: 07657/9103-0 Fax: 07657/9103-50

PRÜFBERICHT

Tübingen, 08.12.2017 / ib
Es schreibt Ihnen Frau Baumann (7007-67)

Art des Auftrages: Mikrobiologische Trinkwasseruntersuchung
Auftragsnummer: S17-06279
Kundennummer: 09535
Wasserkörper / Objekt: Eisenbach und Ortsteile
Entnahmeorte / -stellen: siehe unten
Probenahme / -nehmer: 06.12.2017 / 08:15-08:25 Uhr Andreas Peter / Gem. Eisenbach
Probeneingang: 06.12.2017
Untersuchungsbeginn: 06.12.2017 **Untersuchungsende:** 08.12.2017
Probenahmemethode: DIN EN ISO 19458 (K 19); DIN EN ISO 5667-1 (A 4)

ERGEBNISSE

Tagebuchnr. / Entnahmeort/-stelle	Wassertemperatur bei PN °C DIN 38404-4 (C 4)	Koloniezahl 22 °C KBE/1 ml TrinkwV Anl. 5 Teil I d) bb)	Koloniezahl 36 °C KBE/1 ml TrinkwV Anl. 5 Teil I d) bb)	Coliforme Bakterien MPN/100 ml Colilert 18/Quanti Tray	E.coli MPN/100 ml Colilert 18/Quanti Tray	Freies Chlor bei PN mg/l DIN EN ISO 7393-2 (G 4)
PS17-15350 / Eisenbach / MZ / Rathaus / E.Nr.:315031-ON-0001 / Reinwasser / Probehahn	6,6	0	0	0	0	n.b.
PS17-15351 / Eisenbach / HB Höchst / E.Nr.:3150310001 / Reinwasser / Probehahn	7,8	0	0	0	0	n.b.

n.b. = nicht bestimmt

PN = Probenahme

Jedes quantitative Messergebnis unterliegt der Messunsicherheit. Informationen erhalten Sie durch das Qualitätsmanagement unseres Institutes. Die Probenahme erfolgte im akkreditierten Bereich der Eurofins Institut Jäger GmbH.

Es gelten die Nachweisgrenzen gemäß Anlage 5 der TrinkwV 2001

Die Probenahme erfolgte nach Verwendungszweck a (DIN EN ISO 19458)

Die Untersuchung der mikrobiologischen Parameter erfolgte in der Niederlassung Eurofins Institut Jäger GmbH, Friedrichstraße 9, 78050 Villingen-Schwenningen.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die o.g. Prüfgegenstände. Ohne Genehmigung darf dieser Bericht nicht auszugsweise veröffentlicht oder vervielfältigt werden. Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) in der aktuell gültigen Fassung, sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie jederzeit bei uns anfordern.

Seite 1 von 2

Eurofins Institut Jäger GmbH
Ernst-Simon-Straße 2-4
72072 Tübingen

Geschäftsführer: Matthias Hamann
Registergericht Stuttgart, HRB 382768
USt-IdNr. DE 245713899

Norddeutsche Landesbank Hannover
Konto Nr. 0199 914706 (BLZ 250 500 00)
IBAN: DE6825 0500 0001 9991 4706
SWIFT-BIC: NOLADE2HXXX



Durch die Deutsche Akkreditierungsstelle
GmbH (DAkkS) akkreditiertes Prüflaboratorium
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005
Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde
aufgeführten Prüfverfahren

Grenzwerte

Koloniezahl 22 °C	100	KBE/1 ml
Koloniezahl 36 °C	100	KBE/1 ml
Coliforme Bakterien	0	MPN/100 ml
E.coli	0	MPN/100 ml
Freies Chlor bei PN	0,3	mg/l

BEFUND

Die untersuchte(n) Probe(n) ist/sind nach der derzeit gültigen TrinkwV mikrobiologisch einwandfrei. Die Anforderungen der TrinkwV sind eingehalten.

Mehrfertigung: LRA/GA Breisgau-Hochschwarzwald (via mail)

i.v.

Lars Dohl
Abteilungsleiter Probenahme und
Trinkwasser